



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01246/23

Серия **RU** № **0429435**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт. 2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Кредо". Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 22, помещение 1, комната 7. Адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, помещение 1. Основной государственный регистрационный номер: 1207700145289. Телефон: +7 4959886469. Адрес электронной почты: KREDOPK@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Кредо". Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 22, помещение 1, комната 7. Адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, помещение 1.

ПРОДУКЦИЯ

Двери деревянные с деревянной дверной коробкой противопожарные дымогазонепроницаемые звукоизоляционные с автоматически выпадающим порогом одностворчатые глухие марки ДДП(Г)-01-EIS60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% марки ДДП(О)-01-EIS60, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2400 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, двустворчатые глухие марки ДДП(Г)-02-EIS60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% марки ДДП(О)-02-EIS60, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2400 мм, по ширине от 1200 мм до 2050 мм, толщиной дверного полотна не менее 59 мм, остекление - стекло жаростойкое «СПМ» EIW-60 (ТУ 5924-002-51114857-01) толщиной 24 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 16.23.11-005-43995051-2022 «Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые, звукоизоляционные. EIS60». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 21 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 221-С/ТР-23 от 17.03.2023, № 222-С/ТР-23 от 17.03.2023, № 223-С/ТР-23 от 17.03.2023, № 224-С/ТР-23 от 17.03.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016.

Акт о результатах анализа состояния производства № 18-АСП/23 от 25.01.2023 от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 0909936.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость".
ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость" (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIS60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0909936. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01245/23 от 20.03.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.03.2023 ПО 19.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Савицкий Андрей Вячеславович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01246/23

Серия **RU** № **0909936**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

- Технические условия ТУ 16.23.11-005-43995051-2022 «Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые, звукоизоляционные. EIS60» от 01.11.2022.
- Конструкторская документация ДДП(Г)-01-EIS60 «Дверь деревянная противопожарная глухая одностворчатая типа ДДП(Г)-01-EIS60» от 01.11.2022.
- Конструкторская документация ДДП(Г)-02-EIS60 «Дверь деревянная противопожарная глухая двустворчатая типа ДДП(Г)-02-EIS60» от 01.11.2022.
- Конструкторская документация ДДП(О)-01-EIS60 «Дверь деревянная противопожарная остеклённая одностворчатая типа ДДП(О)-01-EIS60» от 01.11.2022.
- Конструкторская документация ДДП(О)-02-EIS60 «Дверь деревянная противопожарная остеклённая двустворчатая типа ДДП(О)-02-EIS60» от 01.11.2022.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

- Условия хранения согласно ТУ 16.23.11-005-43995051-2022 раздел 8:
- Полотна дверей и комплектующие дверного блока перед их транспортированием должны быть надёжно закреплены планками, стяжками или другими приспособлениями, не вызывающими повреждения изделий. Все изделия упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
- Изделия укладываются ярусами на деревянный поддон по ГОСТ 9557.
- При хранении и транспортировании дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- Хранение дверей должно осуществляться в закрытых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 60% и не менее 30%, при температуре от +15 до +30 °С. Двери в сборе должны храниться вертикально, с наклоном от рабочего положения не более 15°. Полотна, упакованные отдельно, при хранении должны укладываться на поддоны, располагаемые на горизонтальной поверхности, имеющей отклонения от плоскостности не более 2 мм на метр.
- Переупаковка дверей должна производиться не реже чем через два месяца хранения в нормальных условиях.
- При нарушении условий хранения переупаковка дверей должна производиться немедленно.
- Рядность складирования дверных полотен в упаковке по высоте не более 20 шт., дверных блоков в сборе не более 5 шт.
- Срок хранения согласно ТУ 16.23.11-005-43995051-2022 пункт 8.1.10:
- Срок хранения при соблюдении всех вышеперечисленных требований составляет 1 год.
- Срок службы (годности) согласно ТУ 16.23.11-005-43995051-2022 пункт 4.1.18:
- Установленный срок службы дверей – 8 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсвалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

Савицкий Андрей Вячеславович (Ф.И.О.)